

**UAB „Pakruojo šiluma“
2022 m. gamybos rodiklių ataskaita**


2022 metais Bendrovė pagamino 17,9 tūkst. MWh šilumos energijos. Realizuotas šilumos kiekis – 15 tūkst. MWh. Šilumos energijos gamybos procesui užtikrinti ir kitai ūkinei veiklai užtikrinti buvo sunaudota – 0,1 tūkst. MWh. Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose buvo 2,8 tūkst. MWh.

Šilumai gaminti katilinėse buvo naudojamas biokuras (90 proc.) ir gamtinės dujos (10 proc.).

Gamtinių dujų per 2022 m. sukūrenta 91,381 tūkst. m³. Iš šio kiekio išmestas į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis - 173 tCO₂.

	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Viso
Pagamintas šilumos kiekis, MWh	2828	2290	2248	1792	531	481	449	400	538	1275	2066	2973	17871
Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šilumos kiekis, MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizuotas šilumos kiekis, MWh	2605	2056	1847	1525	318	282	243	265	287	990	1761	2801	14980
Sunaudota savo reikmėms, MWh	22	18	17	13	5	2	2	1	4	5	10	20	120
Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose, MWh	201	216	385	254	208	197	204	133	247	280	295	153	2771

Šilumos balansas (nuo pagaminto šilumos kiekio)



Pagamintos šilumos faktinė kuro struktūra

