


UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PAKRUOJO ŠILUMA“

TVIRTINU

Direktoriaus pavaduotojas


Jonas Bumelis

**PAKRUOJO RAJONO KATILINĖS 4 MW BIOKURO KATILO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS
2025 M. GRAFIKAS**

Įrenginio pavadinimas	Atliekamų darbų pavadinimas	Planuojamų darbų atlikimo dažnis
Hidraulinė stotis (2 vnt.) (dokumentacija Nr. 1-4)	Alyvos lygio patikra	Kiekvieną dieną
	Alyvos temperatūra patikra	Kiekvieną dieną
	Alyvos būsenos patikra	Kiekvieną dieną
	Alyvos keitimas	Pagal poreikį
	Filtro užterštumo daviklio stebėjimas	Kiekvieną dieną
	Darbinio slėgio manometre patikra	Kiekvieną dieną
	Išorinių nesandarumų tikrinimas	Kiekvieną dieną
	Komponentų tvirtinimas	Kas 500 valandų
	Hidraulinės žarnos (naudojimo laikas - 6 metai) apžiūra	1 kartą per pusmetį
Ventiliatoriai, dumsiurbė, kuro padavimo grandinė	Apžiūra	1 kartą per mėnesį
Kondensacinis ekonomaizeris (dokumentacija Nr. 5-11)	Sklendžių pakeitimas	Katilinės nedarbo metu
	Pilnas ekonomaizerio išvalymas	Katilinės nedarbo metu
	Operatoriaus skydelio, ventiliatoriaus, siurblių, lygio jutiklių, manometrų, slėgio perkričio ant šilumokaičio, smėlio filtro patikra	Kas tris paras

	pH matuoklio, dūmų ventiliatorių, dūmų sklendės, valdymo spintos oro filtrų patikra; pagalbinio ir avarinio aušintuvų, šilumokaičio valymas	1 kartą per mėnesį
Kondensato valymo įranga (dokumentacija Nr. 5-11)	Operatoriaus skydelio, kondensato valymo įrangos sistemos, kondensato lygio bakuose, siurblių, smėlio filtro, lygio jutiklio veikimo patikra	Kas tris paras
	Dumblo siurblio ardymas ir valymas	Kas 2 - 6 mėnesius
	Skirtuvo plokštelės, kondensato bako plovimas	Katilinės nedarbo metu
Vandens šildymo katilas (dokumentacija Nr. 1-1)	Katilo avarinės apsaugos slėgių, temperatūros, vandens srauto stebėsena	1 kartą per mėnesį
	Apsauginio vožtuvo, manometrų ir vandens trakto patikra	Kiekvieną dieną
Reduktoriai	Alyvos ir jos lygio, guolio patikra	Kas 3000 darbo valandų
	Alyvos, riedėjimo guolio tepalo, veleno sandarinamojo žiedo keitimas	Kas tris metus
Pakura	Išvalymas	Katilinės nedarbo metu
Multiciklonas	Išvalymas	Katilinės nedarbo metu
Ventiliatoriai, dumsiurbė, kuro padavimo grandinė, sraigtas	Apžiūra	1 kartą per mėnesį
Vandens šildymo katilas (dokumentacija Nr. 1-1)	Katilo avarinės apsaugos slėgiai (aukštas, žemas), temperatūra, vandens srautas	1 kartą per mėnesį
	Apsauginio vožtuvo, manometrų ir vandens trakto patikra	Kiekvieną dieną
Reduktoriai	Alyvos ir jos lygio, guolio patikra	Kas 3000 darbo valandų

	Alyvos, riedėjimo guolio tepalo, veleno sandarinamojo žiedo keitimas	Kas tris metus
Pakura	Išvalymas	Katilinės nedarbo metu

Parengė
Remonto ir priežiūros vadovas



Mindaugas Balzaris
2024-12-17