

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PAKRUOJO ŠILUMA“**



**TVIRTINU**

**Direktoriaus pavaduotojas**

**Jonas Bumelis**

**LINKUVOS KATILINĖS 950 KW BIOKURO KATILO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS 2025 M.  
GRAFIKAS**

| Įrenginio pavadinimas                                       | Atliekamų darbų pavadinimas                                             | Planuojamų darbų atlikimo dažnis |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ventiliatoriai, dumsiurbė, kuro padavimo grandinė, sraigtas | Apžiūra                                                                 | 1 kartą per mėnesį               |
| Vandens šildymo katilas (dokumentacija Nr. 1-1)             | Katilo avarinės apsaugos slėgių, temperatūros, vandens srauto stebėsena | 1 kartą per mėnesį               |
|                                                             | Apsauginio vožtuvo, manometrų, vandens trakto patikra                   | Kiekvieną dieną                  |
| Reduktoriai                                                 | Alyvos ir jos lygio guolio patikra                                      | Kas 3000 darbo valandų           |
|                                                             | Alyvos, riedėjimo guolio tepalo, veleno sandarinamojo žiedo keitimas    | Kas tris metus                   |
| Pakura                                                      | Išvalymas                                                               | Katilinės nedarbo metu           |

Parengė  
Remonto ir priežiūros vadovas

Mindaugas Balzaris  
2025-06-02