


SUDERINTA  
Pakruojo rajono savivaldybės  
administracijos direktorius

2024 m. spalio 14 d.




Tvirtinu;  
UAB Pakruojo šiluma  
Direktorius Remigijus  
Giedraitis



UAB Pakruojo šiluma Lygumų mokyklos katilinės 2024/2025m. šildymo sezono tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio parametrų grafikas

| Vidutinė<br>lauko oro<br>temperatūra<br>C laipsniai | Vidutinė<br>paduoda<br>ma į<br>tinklus C<br>laipsniai | Vidutinė<br>grąžtama iš<br>tinklų C<br>laipsniai |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 10                                                  | 40                                                    | 30                                               |
| 9                                                   | 41                                                    | 31                                               |
| 8                                                   | 42                                                    | 32                                               |
| 7                                                   | 43                                                    | 33                                               |
| 6                                                   | 44                                                    | 34                                               |
| 5                                                   | 45                                                    | 35                                               |
| 4                                                   | 46                                                    | 36                                               |
| 3                                                   | 47                                                    | 37                                               |
| 2                                                   | 48                                                    | 38                                               |
| 1                                                   | 49                                                    | 39                                               |
| 0                                                   | 50                                                    | 39                                               |
| -1                                                  | 51                                                    | 40                                               |
| -2                                                  | 52                                                    | 41                                               |
| -3                                                  | 53                                                    | 41                                               |
| -4                                                  | 54                                                    | 42                                               |
| -5                                                  | 55                                                    | 42                                               |
| -6                                                  | 56                                                    | 43                                               |
| -7                                                  | 57                                                    | 43                                               |
| -8                                                  | 58                                                    | 43                                               |
| -9                                                  | 59                                                    | 44                                               |
| -10                                                 | 60                                                    | 44                                               |
| -11                                                 | 61                                                    | 44                                               |
| -12                                                 | 62                                                    | 45                                               |
| -13                                                 | 63                                                    | 45                                               |
| -14                                                 | 64                                                    | 45                                               |
| -15                                                 | 65                                                    | 46                                               |
| -16                                                 | 66                                                    | 46                                               |
| -17                                                 | 67                                                    | 46                                               |
| -18                                                 | 68                                                    | 47                                               |
| -19                                                 | 69                                                    | 47                                               |
| -20                                                 | 70                                                    | 47                                               |
| -21                                                 | 70                                                    | 48                                               |
| -22                                                 | 70                                                    | 48                                               |



P1 = 4 atm

P2 = 2 atm

Tvidaus = 18 C laipsn

Direktoriaus pavaduotojas Jonas Bumelis