

SUDERINTA
Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos direktorius


2024 m.



Tvirtinu;
UAB Pakruojo šiluma
Direktorius Remigijus
Giedraitis

UAB Pakruojo šiluma Žeimelio gimnazijos katilinės 2024/2025m. šildymo sezono tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio parametrų grafikas

Vidutinė lauko oro temperatūra aC laipsniai	Vidutinė paduoda ma j tinklų C laipsniai	Vidutinė grąžinama iš tinklų C laipsniai
10	40	30
9	41	31
8	42	32
7	43	33
6	44	34
5	45	35
4	46	36
3	47	37
2	48	38
1	49	39
0	50	39
-1	51	40
-2	52	41
-3	53	41
-4	54	42
-5	55	42
-6	56	43
-7	57	43
-8	58	43
-9	59	44
-10	60	44
-11	61	44
-12	62	45
-13	63	45
-14	64	45
-15	65	46
-16	66	46
-17	67	46
-18	68	47
-19	69	47
-20	70	47
-21	70	48
-22	70	48



P1 = 4 atm

P2 = 2 atm

Tvidaus = 18 C laipsn

Direktorius pavaduotojas

Jonas Bumelis